

TOBIAS PETER BECK
Kærsvænget 15
St. Torøje
4640 Faxe

29. AUGUST 2018

JOURNALNUMMER

KS
SIAGUDMU

PÅBUD OM FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING

Som varslet den 25. juli 2018 giver Stevns Kommune **påbud om forbedret spildevandsrensning** på matriklen **15, Hårlev By, Hårlev**, med adressen **Hovedgaden 71, 4652 Hårlev**. Påbuddet gives med henvisning til miljøbeskyttelsesloven¹ og omfatter alle bygninger/beboelser på matriklen med afledning af husspildevand.

Fristen for at forbedre spildevandsrensningen på matriklen er **den 1. marts 2019**.

Rensningen af spildevandet skal opfylde rensklasse **SO**, hvilket betyder, at der er skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation.

Påbuddet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed². Påbuddet kan dog indbringes for domstolene til privat retslig prøvelse. Dette skal, i givet fald, ske indenfor 6 måneder efter udstedelse af det endelige påbud³.

Baggrund

Ejendommen er ved brev dateret 8. februar 2016 blevet påbudt at forbedre spildevandsrensningen, men dette påbud er ikke blevet efterkommet af den tidligere ejer. Derfor får du, som ny ejer af ejendommen, et varsel af påbud om at forbedre spildevandsrensningen på ejendommen.

Hvorfor stilles dette krav?

Stevns kommune skal sikre, at spildevand fra ejendomme i det åbne land ikke giver anledning til forurening af søer, vandløb og kystvandet (recipienter). I den forbindelse har kommunen registreret afløbsforholdene for en del ejendomme, dels ved gennemgang af indhentede oplysninger om dræn og afløbningsforhold i området, dels ved besigtigelse på ejendommene.

¹ Miljøbeskyttelseslovens §30, stk. 1 (jf. lbk nr. 966 af 23. juni 2017, Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse)

² Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4 (jf. lbk nr. 966 af 23. juni 2017, Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse)

³ Miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1 (jf. lbk nr. 966 af 23. juni 2017, Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse)

29. AUGUST 2018

Registreringen viser, at spildevandet fra din ejendom løber til Hårlev Bæk, hvor spildevandet skal overholde rensklasse **SO**.

Hvad skal der laves?

Du skal etablere en renseløsning, som forbedrer spildevandsrensningen på din ejendom, så den overholder rensklasse **SO**, dvs. med skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation.

På vores hjemmeside, under Spildevand i det åbne land, kan du læse mere om nogle af de forskellige renseløsninger der findes.

Der må kun ledes husspildevand til den renseløsning du vælger. Regnvand fra tagarealer, terrasser og fliser skal du håndtere ved etablering af en regnvandsløsning eller via eksisterende forhold. Ønsker du at etablere en nedsivningsløsning for regnvand, f.eks. en faskine, skal du huske at ansøge kommunen om tilladelse.

Udførelse og færdigmelding af arbejdet:

Alt kloakarbejde **skal** udføres af en autoriseret kloakmester. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside (www.sik.dk) kan du finde oplysninger om autoriserede kloakmestre.

Inden arbejdet begyndes, skal du sammen med den aut. kloakmester udfylde og indsende en ansøgning om renseløsning inklusiv en kloakplan til Stevns Kommune. Der skal ansøges via kommunens hjemmeside, alternativt kan ansøgningen sendes på mail: spildevand@stevns.dk.

Du skal selv sørge for at kontakte kloakmesteren og skal selv betale for kloakarbejdet.

Når Stevns kommune, Teknik & Miljø, har fået færdigmeldingen og "som udført" målsat kloaktegning og andre eventuelt nødvendige papirer, og dette er godkendt, vil afløbsforholdene i BBR blive tilpasset og påbudssagen er afsluttet.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte kommunens spildevandsmedarbejdere, for flere oplysninger om forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

For yderligere oplysninger om kontraktligt medlemskab henvises der til **KLAR Forsyning A/S** på tlf. **56 65 22 22** eller e-mail: klar@klarforsyning.dk. Fristen for at indgå kontraktligt medlemskab med spildevandsforsyningen er 3 måneder fra dags dato.



29. AUGUST 2018

Venlig hilsen

Iben Buhl
Miljømedarbejder
56 57 51 48
IbenBuhl@stevns.dk
Natur og Miljø