

# NOTAT

## Oversigt over høringsbidrag til Spildevandsplan 2021-2032

13-04-2021

Forslag til Spildevandsplan 2021-2032 og den tilhørende miljøvurdering har været offentlig høring i perioden 1. februar 2021 til 28. marts 2021. Der er indkommet 5 hørings svar til planforslaget. Der er modtaget høringsbidrag fra:

Sagsnr.: 21/5892

**Sagsbehandler:**

Martin Høj Andersen  
55 36 24 75  
mart@vordingborg.dk

1. Beboerforeningen de Søndre Byer (det sydlige opland til Stege Nor) v/Mogens Bengtson
2. Fair Spildevand v/Jørn Rasmussen
3. Landsbyforums spildevandsudvalg v/Lars Skov Andersen
4. Hjelm Bugts venner v/Jesper Karup
5. Finn Jørgensen, Klintevej 145, 4780 Stege

Administrationen har gennemlæst høringsbidragene med henblik på at identificere bemærkninger til forslaget til spildevandsplan eller miljøvurderingen som kan medføre ændringer af planforslaget. De 5 modtagne høringsbidrag vil derfor i det nedesående blive indholdsmæssigt resumeret på et overordnet niveau, og vedlagt administrations forslag til handling begrundet i høringsbidragene. Flere af høringsbidragene er afsendt af foreninger mv. I forbindelse med gennemgangen af høringsbidragene er det ikke blevet vurderet, hvilke medlemmer foreningerne repræsenterer, foreningernes formå mv.

### 1) Høringsbidrag fra Mogens Bengtson/De Søndre Byer :

Høringsbidraget problematiserer spildevandsplanens forslag om kloakering af hovedparten af ejendommene beliggende i oplandet til Stege Nor. Der spørges konkret til det proportionale i at foreslå udgifter til kloakering for de enkelte husejere, i forhold til den udledte mængde af næringsstoffer mv. Der stilles ligeledes spørgsmål til kommunens viden om miljøtilstanden i Stege Nor og om der skal foreligge en konkret vurdering af afløbsforholdene på linje med reglerne for påbud om forbedret rensning af husspildevand.

#### Administrationens bemærkninger til høringsbidraget:

Forslaget om at kloakere hovedparten af ejendommen i oplandet til Stege Nor er begrundet i, at området er omfattet af vandområdeplanens krav om forbedret rensning af ejendommens spildevand. Stege Nor befinder sig ifølge Vandområdeplan 2015-21 i den dårligste tilstandsklasse. Miljømæssigt er den optimale løsning at ophøre med udledning af husspildevand til det belastede vandområde. Det foreslåede alternativ med at undlade investering i forbedret spildevandsrensning i oplandet til Noret er ikke muligt, fordi

spildevandsplanen ikke må stride mod vandområdeplanen. Samtidig er kloakering den billigste løsning i etableringsfasen for husejerne i området. Etablering af egen renseløsning (minirenselanlæg) vil typisk koste 80.000-100.000kr. Dette skal holdes op imod tilslutningsbidraget for spildevandskloakerede ejendomme på 37.931,54 kr. Ved etablering af decentrale løsninger med rensning på ejendomsniveau drevet af Vordingborg Forsyning (kontraktligt medlemskab) skal der ligeledes betales tilslutningsbidrag. Her skal grundejer dog yderligere selv afholde omkostninger til en ny bundfældningstank på ca. 20.000kr.

## 2) Høringsbidrag fra Fair Spildevand:

Høringsbidraget er opdelt i 2 svar, således at miljøvurderingen af planforslaget kommenteres særskilt.

Resume af Fair Spildevands høringsbidrag til miljøvurderingen:

Fair spildevand problematiserer den grundlæggende struktur, som følger af en delvist centraliseret spildevandsrensning. Høringsbidraget udtrykker en generel skepsis overfor energiforbrug ved centrale renseløsninger og mangel på fokus på genanvendelse af spildevandets næringsstoffer. Desuden problematiseres det, at den centrale rensesstruktur forhindrer en kildeopsplittet tilgang til minimering af udledning af miljøfremmede farlige stoffer (MFS) og mikroplast mv. og at den centrale rensesstruktur kan give overløb af urensset spildevand ved kraftige regnhændelser.

### Administrationens bemærkninger til høringsbidraget:

Forslag til Spildevandsplan 2021-32 viderefører de nuværende kloakoplande drevet af Vordingborg Forsyning eller private spildevandslag. Planforslaget indeholder desuden bestemmelser om, at ejendomme i oplande med renskrav kan kloakeres af forsyningen eller påbydes forbedret rensning af spildevandet efter en vurdering af de konkrete miljømæssige og økonomiske forhold. Planen indeholder desuden forslag om at videreføre den nuværende spildevandsplans forslag om separatkloakering af fælleskloakerede oplande. Administrationen anser det derfor ikke muligt at implementerer Fair Spildevands kritikpunkter af planforslag og miljøvurdering indenfor den nuværende lovgivning.

### Resume af Fair Spildevands høringsbidrag til forslag til spildevandsplan 2021-32:

Høringsbidraget udtrykker en generel mistillid til de anvendte tilstandsvurderinger af vandområderne der modtager det rensende spildevand i Vordingborg Kommune. Tilstandsvurderingerne og de bagvedliggende målinger er udført af staten – og der spørges overordnet til kommunens kvalitetssikring af statens måleprogram og vurdering af vandområderne. Desuden stilles der spørgsmål til, om kommunen har vurderet den enkelte ejendoms bidrag til forurening af det enkelte vandområde.

### Administrationens bemærkninger til høringsbidraget:

Høringsbidraget kommenterer primært på bestemmelser i lovgivningerne på området, snarere end der stilles spørgsmål til, om Vordingborg Kommune har udarbejdet et lovligt forslag til spildevandsplan. Administrationen har derfor ingen bemærkninger til høringsbidraget.

## 3) Resume af høringsbidrag fra Landsbyforum v/Lars Skov Andersen:

Høringsbidraget udtrykker tvivl om den teknologiske ambition af planforslaget. Der tales om tvangskloakering af ejendomme langs Stege Nor og udtrykkes ønske om anvendelse af flere decentrale renseløsninger. Høringsbidraget indeholder desuden en hel del bemærkninger til Vordingborg Forsynings drift af ledningsanlæg, renseanlæg mv.

#### Administrationens bemærkninger til hørbingsbidraget:

Drift af ledningsanlæg og renseanlæg er efter lovgivningen alene et område for Forsyningsselskabet og dets bestyrelse. Spildevandsplanen definerer og beskriver alene hvilke områder der kloakeret, og i hvilke områder der skal ske nye indsatser på spildevandsområdet. Den anvendte teknologi mv. er derfor ikke et emne i spildevandsplanen. Det samme gælder en detaljeret investeringsoversigt. Hovedparten af det efterlyste i hørbingsbidraget er derfor ikke emner der efter loven indgår i en spildevandsplan. Med hensyn til Stege Nor henvises til bemærkningerne til hørbingsbidraget fra Hørbingsbidrag fra Mogens Bengtson/De Søndre Byer. Planforslaget indeholder ikke yderligere centralisering af forsyningens struktur for renseanlæg. Vordingborg forsyning vil derfor fortsat behandle spildevandet på 11 renseanlæg i kommunen.

#### 4) Resume af hørbingsbidrag fra Hjelm Bugts venner v/Jesper Karup:

Hørbingsbidraget foreslår i den del af hørbingsbidraget, der vedrører Miljøbeskyttelsesloven, at et evt. nyt feriecenter ved Hjelm Bugt etablerer eget renseanlæg i stedet for tilslutning til Vordingborg Forsynings anlæg/Stege renseanlæg, som spildevandsplanen anviser.

#### Administrationens bemærkninger til hørbingsbidraget:

Forslaget til spildevandsplan 2021-2032 indeholder et planlagt kloakopland for området udlagt til feriecenter ved Hjelm Bugt, fordi en tilslutning til et større renseanlæg teknisk vil kunne give en mere stabil rensning af spildevandet fra et feriecenter, hvor belastningen vil variere for meget over året til, at gængse biologiske rensemetoder vil kunne fungere optimalt. Denne løsning giver desuden et udløbsspunkt, der ikke belaster badestrandene langs Hjelm Bugt.

#### 5) Resume af hørbingsbidrag fra Finn Jørgensen, Klintevej 145, 4780 Stege:

Hørbingsbidraget omhandler primært datagrundlaget for statens tilstandsvurdering af Stege Nor. Desuden anser Finn Jørgensen overløbene fra Stege By som betydende for forureningen af Stege Nor med husspildevand.

#### Administrationens bemærkninger til hørbingsbidraget:

Spildevandsplanen må ikke stride mod den gældende vandområdeplan. Planforslaget rummer derfor indsatser i forhold til fælleskloakerede oplande i Stege, så overløb til Noret reduceres. Desuden er der foreslået et nyt kloakopland til håndtering af husspildevandet fra ejendommene, der leder deres dårligt rensede spildevand til Noret. Belastningen af Stege Nor med spildevand fra overløb fra fælleskloakerede områder i Stege er beregnet til at udgøre ca. 5% af belastningen fra enkeltejendommene i oplandet til Noret. Vordingborg Forsyning vil i forbindelse med implementeringen af planen intensivere overvågningen af overløbsbygværker, så vidensniveauet på dette område styrkes.

